



ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»
Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10) и Решења о проширењу обима именована бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

BIMID d.o.o, Kneza Miloša 45, 11000 Beograd

издаје се

ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.17.KA002
CONFIRMATION OF CONFORMITY No.

Произвођач: <i>Manufacturer</i>	FLEXELEC 10, rue des frères Lumière – Z.A. du Bois Rond 69720 Saint Bonnet de Mure, Francuska
Производ, тип (модел): <i>Product, Type (model)</i>	Grejni kabl sa paralelnom vezom, Kablovi za prateće električno zagrevanje FTP
Карактеристике производа: <i>Product characteristics</i>	Naznačeni napon: 230 V ~, Konstantna snaga: 10, 15 ili 20 W/m, Izolacija od silikonske gume, plašt od PVC mase 105 °C, Maksimalna dužina kabla po strujnom kolu: 170 m za 10 W/m, 150 m za 15 W/m, 140 m za 20 W/m
Стандард: <i>Standard</i>	Specifikacija proizvođača
Извештај о прегледу документације бр. <i>Report on documentation review No.</i>	IPDKA17S002
Рок важења потврде: <i>Confirmation validity</i>	do 13.02.2020.

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве **Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10).**

On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 13/10).

На основу члана 12. и Прилога 2. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

On the basis of Article 12 and Annex 2 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.

Датум <i>Date</i>	Руководилац Лабораторије за испитивање каблова <i>Head of Cable testing laboratory</i>	Биро за сертификацију Извршни руководилац <i>Executive Manager of Certification Department</i>
13.02.2017.	 Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el.	 Dr Predrag Popović, dipl.inž.

