



**ИНСТИТУТ ЗА НУКЛЕАРНЕ НАУКЕ «ВИНЧА»**  
Именовано тело за оцењивање усаглашености

"VINCA" Institute of Nuclear Sciences, Serbia  
Body Appointed for Conformity Assessment



На основу члана 11. Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10) и Решења о проширењу обима именована бр. 021-00-116/2011-08 од 01.12.2011. Министарства економије и регионалног развоја, на захтев

**BIMID d.o.o, Kneza Miloša 45, 11000 Beograd**

издаје се

**ПОТВРДА О УСАГЛАШЕНОСТИ бр. VINCA.PU.17.KA001**  
**CONFIRMATION OF CONFORMITY No.**

Произвођач: <i>Manufacturer</i>	<b>FLEXELEC</b> 10, rue des frères Lumière – Z.A. du Bois Rond 69720 Saint Bonnet de Mure, Francuska
Производ, тип (модел): <i>Product, Type (model)</i>	<b>Grejni kabl sa rednom vezom,</b> <b>Kablovi za podno grejanje KY i KYCY</b>
Карактеристике производа: <i>Product characteristics</i>	<b>Maksimalna dozvoljena snaga: 20 W/m za KY,</b> <b>25 W/m za KYCY,</b> <b>Grejni provodnik: 0,058 Ω/m ... 18 Ω/m,</b> <b>Izolacija od silikonske gume, plašt od PVC</b> <b>mase 105 °C; za KYCY dodatni bakarni oplet i</b> <b>spoljašnji plašt od PVC mase 105 °C</b>
Стандард: <i>Standard</i>	<b>Specifikacija proizvođača</b>
Извештај о прегледу документације бр. <i>Report on documentation review No.</i>	<b>IPDKA17S001</b>
Рок важења потврде: <i>Confirmation validity</i>	<b>do 13.02.2020.</b>

На основу прегледа достављене техничке документације произвођача и декларације о усаглашености, потврђује се да наведена електрична опрема задовољава безбедносне захтеве **Правилника о електричној опреми намењеној за употребу у оквиру одређених граница напона («Службени гласник РС» бр. 13/10).**

*On the basis of examination of the delivered manufacturer's technical documentation and declaration of conformity, it is certified hereby that the quoted electrical equipment complies with the safety provisions of Rulebook on the electrical equipment intended for use within certain voltage limits ("Official Gazette of RS", No. 13/10).*

На основу члана 12. и Прилога 2. наведеног Правилника, на предметни производ наноси се српски знак усаглашености.

*On the basis of Article 12 and Annex 2 of the Rulebook, to the present product the Serbian mark of conformity shall be affixed.*

Датум <i>Date</i>	Руководилац Лабораторије за испитивање каблова <i>Head of Cable testing laboratory</i>	Биро за сертификацију Извршни руководилац <i>Executive Manager of Certification</i> Department
<b>13.02.2017.</b>	 Mr Nikola Tjapkin, dipl.inž.el.	 Dr Predrag Popović, dipl.inž.

